

АКТ

Осмotra нежилого помещения, расположенного по адресу: с. Хатанга,
ул. Аэропортовская, 14

N _____

"25" июня 2020 г.

с.п. Хатанга

Настоящий Акт комиссионного осмотра здания ТМК ОУДО «Хатангский центр детского творчества», расположенного по адресу: с.п. Хатанга, ул. Аэропортовская, д.14. составлен по результатам обследования технического состояния настоящего здания.

Комиссия учреждения назначена приказом руководителя № 19-О от «23» июня 2020 г.

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Директор - Широких П.А.

Члены комиссии:

Завхоз – Укусникова М.А.

Инженер Отдела образовательных учреждений
с.п. Хатанга Пашева Н.Н.

Комиссией произведено визуальное обследование технического состояния здания (помещений).

Комиссией установлено:

I. Общие сведения:

Назначение здания: нежилое

Акт вода в эксплуатацию – 1976 г.

Объем здания 426 куб.м., площадь здания 544,1 кв.м.

Здание деревянное, двухэтажное. Перекрытие – деревянное утепленное, кровельное покрытие – шифер по деревянной обрешетке, полы – дощатые по лагам, окрашенные, оконные заполнения деревянные, двойные глухие, внутренняя отделка простая. Централизованное отопление, электроосвещение, водопровод, канализация отключены. С 2010 года эксплуатация здания прекращена.

II. Общее техническое состояние здания.

При визуальном осмотре здания комиссия выявила:

Кровля – протекает, частично разрушена, не хватает листов. Шифер дырявый, утеплитель и изоляция отсутствуют. Стропильная система подвержена гниению.

Стены – отклонения от вертикали, трещины, местами разрушены.

Полы – черновой пол обрушился, что привело к разрушению чистового пола, сгнили доски.

Окна, двери – остекление отсутствует в оконных проемах, забиты подсобными материалами (доски ДВП). Двери отсутствуют.

Система отопления, водоснабжения – отсутствуют.

Крыльца - частично разрушены.

В результате визуального осмотра здания комиссия пришла к заключению: здание ветхое (аварийное), не подлежит дальнейшей эксплуатации, находится в опасном положении (здание представляет угрозу для жизни и здоровья людей), разрушается.

Комиссия
Директор
28.12.2020



П.А. Широких

III. Заключение

Здание, расположенное по адресу: с.Хатанга, ул. Аэропортовская,14 для дальнейшей эксплуатации в качестве учреждения дополнительного образования не пригодно, ввиду неудовлетворительного состояния, представляет угрозу здоровью и жизни населению.

Проведения капитального ремонта является экономически нецелесообразным. Учитывая длительный срок эксплуатации здания, ветхое состояние строительных конструкций, частичное их обрушение. Необходимо произвести списание и снос здания во избежание возникновения аварийных и пожароопасных ситуаций.

Председатель комиссии: *Т.Шур*

Директор - Широких П.А.

Члены комиссии: *И.А. Широких*

завхоз – Укусникова М.А.
инженер – Пашева Н.Н.



Хатанга
Директор
28

Т. Шур *П. А. Широких*